



Comunicados	sua conta	Procedimentos	Relatórios	Sanções	Catálogo
Sair					

10:28:31



Número da OC 102131100582021OC00006 - Itens
negociados pelo valor unitário
Situação AGUARDANDO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS

Ente federativo GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
UC SECR. DESENV. ECONOMICO USP-ESCOLA DE
EDUCACAO FISICA E ESPORTE

[Fase Preparatória](#) [Edital e Anexos](#) [Pregão](#) [Gestão de Prazos](#) [Atos Decisórios](#)

38866260835 LEANDRO CHIARATTI AYRES

[Voltar](#)

Pergunta

Esclarecimentos - Item 3

01/10/2021 09:56:53

ATA Sistemas de Energia Ltda

Venho solicitar esclarecimento quanto ao item 3, que se trata de equipamento tipo Nobreak.

No termo de referência, o item é apontado com potência 1200VA, Tensão de entrada Trifásico 220/400V 3F+N+T, Tensão de Saída Trifásico 220/400V 3F+N+T. Na descrição da plataforma BEC já descreve o objeto com potência de 100KVA.

Por se tratar de tensões trifásicas, entendemos que a descrição de 1200VA foi inserida no edital de forma errônea, porém conforme prevê o artigo 3 da lei 8.666/93, "A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, *da vinculação ao instrumento convocatório* (marcação nossa), do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos", ou seja, o edital é absoluto se tratando de divergências entre descrições nas plataformas e no edital, prevalece a última.

Deste modo, gostaria que fosse esclarecido quanto a real potência do equipamento para esse item, tanto como sua tensão de entrada e saída correta, para que haja amplo entendimento das demais interessadas em participar deste certame.

Desde já, agradeço e fico em seu aguardo.

Resposta

LEANDRO CHIARATTI AYRES

01/10/2021 10:28:14

Bom dia.

Em atendimento ao esclarecimento, informo que a potência é de 1200VA e a Tensão de entrada: 115/127/220 V (seleção automática), sendo a tensão de saída Tensão de saída: 115 V com +/- 10%.

Modelo de referência: APC - Modelo: BZ1200-BR

Att,

Ouvidoria

| Transparência

| SIC

